

GPK.271.7.2.2020

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dot.: Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn.: „**Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach**”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych informuję, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.

**Pytania Wykonawcy**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający jest w posiadaniu przedmiarów robót do projektu technicznego wymiany podłogi sportowej oraz wymiany instalacji C.O.?

**Pytanie nr 2**

Czy wyceniany system podłogi sportowej musi być przebadany na zgodność z obowiązującą normą PN EN 14904 we wszystkich 13-tu kryteriach tej normy, wykonane w notyfikowanej jednostce badawczej oraz posiadać oznakowanie CE?

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby montowany system jako podłoga sportowa pochodziła od jednego producenta?

**Pytania nr 4**

W celu spełnienia normy EN 14904 dla podłogi sportowej, czy Zamawiający dopuści wykonanie systemu podłogi sportowej, zgodnego z powyższą normą, składającego się z:

- folii paraizolacyjnej (folia PE min. 0,2 mm)
- podkładki drewnianej, poziomującej o wymiarach 100x100 oraz grubości w zależności od nierówności podłoża betonowego.
- element sprężysty o wymiarach 100x100x10mm
- legary układane krzyżowo (z drewna sosnowego lub świerkowego klasy II-III, impregnowanego, grubości 20 mm, szerokości 90-95 mm, układane w rozstawie co 500 mm w osi)
- ślepa podłoga (z drewna sosnowego lub świerkowego klasy II-III, impregnowanego, grubości 20 mm, szerokości 90-95 mm, układana w rozstawie co 178 mm w osi)
- folii paraizolacyjnej (folia PE min. 0,2 mm)
- 2 warstwy płyt wierzchowych rozkładających naprężenia (płyta wiórowa o grubości 10mm typu MFP lub OSB, układana w dwóch warstwach na przemian)
- nawierzchnia z wykładziny naturalnej linoleum gr. 4 mm, bez warstwy zabezpieczającej
- cokoły - listwa przyścienna z otworami wentylacyjnymi

**Pytanie nr 5**

Zamawiający w Projekcie Technicznym wymiany podłogi sportowej w pkt 4.2 opisuje wykładzinę sportową jako PCV, winylową, natomiast w następnym punkcie opisującą wykładzinę sportowa typu linoleum z PCV o grubości 4mm i warstwie ścieralnej 0.5mm.

Z racji powyższych rozbieżności, czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania wykładziny typu linoleum o min grubości 4mm, homogenicznej, ścieralnej w całym swoim przekroju, wykonanej naturalnych komponentów spełniająca poniższe parametry normy EN 14904:

- niepalność EN 13501-1 klasa Cfl –s1
- tarcie poślizgowe EN 13036-4 – 90
- odbicie światła EN 2813 max30%
- odkształcenie EN 433 – ≤ 0,20 mm
- tłumienie dźwięków uderzeniowych EN ISO 10140 min 6 dB
- antystatyczna
- odporna na działanie wysokich temperatur np. wyniku tarcia
- odporna na oleje mineralne lub smary według EN 423
- odporna na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad
- odporna na żar papierosowy według EN 1399

**Wymaga się, aby nawierzchnia podłogi sportowej mogła być wykorzystywana w szerokim zakresie – od profesjonalnego sportu do zajęć rekreacyjnych oraz imprez masowych bez konieczności stosowanie wykładzin ochronnych.**

#### **Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby nawierzchnia posiadała co najmniej jeden certyfikat międzynarodowej federacji sportowej?

#### **Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonanie termoizolacji w przestrzeni międzylegarowej z wełny mineralnej o grubości 100mm, rolowanej lub płytowej? Zastosowanie takiej formy izolacji, pozwoli wyeliminować możliwości wykonania „odchudzonej” warstwy izolacyjnej.

#### **Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wywiezienia zdemontowanych grzejników oraz ich zełomowania ?

#### **Odpowiedzi Zamawiającego**

Ad. 1

Podstawą szacowania wartości zadania jest udostępniona dokumentacja techniczna. Przedmiary nie stanowią podstawy oszacowania wartości przedmiotu zamówienia w związku z czym nie będą udostępniane przez Zamawiającego.

Ad. 2

Wszelkie zastosowane materiały budowlane powinny być wykonane i przebadane zgodnie z obowiązującymi normami oraz powinny być to materiały budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.

Ad. 3

Tak.

Ad. 4

Tak.

Ad. 5

Zamawiający wymaga zastosowania wykładziny typu linoleum o parametrach nie gorszych niż opisanych szczegółowo w pkt. 4.2 na str. 5-6 opisu technicznego.

Ad. 6  
Tak.

Ad. 7  
Termoizolację należy wykonać zgodnie z projektem technicznych w formie granulatu z wełny mineralnej.

Ad. 8  
**Nie. Wszelkie zdemontowane metalowe elementy instalacji centralnego ogrzewania należy zdeponować w wskazane miejsce przez Zamawiającego na terenie szkoły.**

  
BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Łosice  
Mariusz Kucewicz